

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1310**

1.	Уникальный номер закупки	1310
2.	Заказчик	АО «Челябинскгаз»
3.	Организатор	АО «Челябинскгаз»
4.	Предмет закупки (наименование работ (услуг))	Капитальный ремонт и наладка энергооборудования водогрейных котлов на объектах: ул. Рылеева, д.8. ул. Куйбышева, д.17а, с. Долгодеревенское, ул. Ленина д.1г.
5.	Объект выполнения работ и его краткая характеристика	В соответствии с Приложением №1, №2, №3
6.	Место (регион) выполнения работ	Челябинская область
7.	Начальная (максимальная) цена	1487731,2 рублей (в т.ч. НДС) 1239776 рублей (без НДС)
8.	Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг)	Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок выполнения работ – 10 календарных дней с момента начала выполнения работ. Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с момента начала выполнения работ.
9.	График проведения работ	Не прилагается
10.	Требование о членстве в СРО	Не установлено
11.	Привлечение Участником закупки Субподрядчика	Допускается
12.	Состав, содержание и объем работ (услуг)	<p>1. Объект: г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8.</p> <p>1.1. Произвести наладочные работы системы автоматического регулирования параметров теплоносителя на котлах Baxi Power HT 1.1000.(4ед)</p> <p>1.2. Выполнить диагностику параметров работы котлов Baxi Power HT 1.1000.</p> <p>1.3. Произвести настройку системы автоматики водогрейных котлов.</p> <p>1.4. Проверить правильную настройку газового клапана.</p> <p>1.5. Проверить правильную работу вентилятора.</p> <p>1.6. Проверить состояние горелки.</p> <p>1.7. По мере необходимости произвести перепрограммирование системы управления котлов Baxi Power HT 1.1000.</p> <p>1.8. Проверить положение электродов и их износ.</p> <p>1.9. Произвести ревизию системы дымоудаления и проверить герметичность при наличии повреждений восстановить герметичность.</p> <p>2. Объект: г. Челябинск, ул. Куйбышева, д.17а</p> <p>2.1. Произвести наладочные работы системы автоматического регулирования параметров</p>

		<p>теплоносителя на газовых водогрейных котлах Novela Maxima 151 N RAI (2 ед.).</p> <p>2.2. Выполнить диагностику параметров работы котлов Novela Maxima 151 N RAI.</p> <p>2.3. По мере необходимости произвести перепрограммирование системы управления котлов.</p> <p>2.4. Произвести настройку системы автоматики водогрейных котлов.</p> <p>2.5. Проверить состояние горелки.</p> <p>2.6. Проверить патрубок дымоотвода и работу дымохода при необходимости прочистить.</p> <p>2.7. Проверить положение электродов и их износ.</p> <p>3. Объект: г. Челябинск, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д.1г.</p> <p>3.1. Произвести наладочные работы системы автоматического регулирования параметров теплоносителя на котлах Baxi Power HT 1.1000. (4ед)</p> <p>3.2. Выполнить диагностику параметров работы котлов Baxi Power HT 1.1000.</p> <p>3.3. Произвести настройку системы автоматики водогрейных котлов.</p> <p>3.4. Проверить правильную настройку газового клапана.</p> <p>3.5. Проверить правильную работу вентилятора.</p> <p>3.6. Проверить состояние горелки.</p> <p>3.7. По мере необходимости произвести перепрограммирование системы управления котлов Baxi Power HT 1.1000.</p> <p>3.8. Произвести ревизию системы дымоудаления.</p> <p>3.9. Проверить герметичность системы дымоудаления, при наличии повреждений восстановить герметичность.</p> <p>4. Проверить положение электродов и их износ.</p>
13.	Порядок выполнения работ (оказания услуг)	Факт выполнения работ должен быть подтвержден, исполнительной документацией, актом выполненных работ, подписанным и утвержденным обеими сторонами. При выполнении работ предусмотреть использование материалов и оборудования, имеющих сертификат ГАЗСЕРТ, относящимся к следующим номенклатурным группам (трубная продукция, оборудование).
14.	Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг)	Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
15.	Контактная информация Заказчика	Акционерное общество «Челябинскгоргаз» АО «Челябинскгоргаз» Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8. Контактное лицо: Булыгин Сергей Николаевич: 8(351) 260-81-20

		Адрес электронной почты: S.Bulygin@chelgaz.ru
16.	Требования по обеспечению заявки	Не установлено
17.	Требования по обеспечению исполнения договора	Не установлено
18.	Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих	Не предоставляется
19.	Прочие условия	-

Приложение	1.	Локальная смета № 8801
	2.	Локальная смета №8802
	3.	Локальная смета №8803