

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям за 2015г.

№ п/п	Наименование газораспределительной сети	Зона входа в газораспределительную сеть	Зона выхода из газораспределительной сети	Перечень технологических мероприятий, связанных с подсоединением к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сеть газораспределения ГРС г. Челябинска	ГРС-1,3,4 г.Челябинск	Газопроводы вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общественно-административным зданиям и жилым домам г. Челябинска	Присоединение в зависимости от возможностей технологий, может производиться как с прекращением подачи газа потребителям системы газораспределения и сбросом газа в атмосферу, так и без отключений и сброса газа. В том случае, если необходимо произвести прекращение подачи газа потребителям, посредством запорной арматуры на газопроводах, выполняются отключение участка, к которому производится присоединение. При применении устройства "для присоединения без прекращения газоснабжения", прекращение газоснабжения не требуется.	При прекращении газоснабжения: 1.Отключение участка газопровода, к которому планируется произвести подключение; 2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосферу; 3.Продувка воздухом или инертным газом; 4.Контроль загазованности в газопроводе; 5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта; 6.Присоединение; 7.Испытание на герметичность места присоединения; 8.Совместная опрессовка вновь присоединённого объекта и отключённого участка газопровода; 9.Пуск газа. Без прекращения газоснабжения: 1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта; 2. Присоединение; 3. Испытание на герметичность места присоединения; 4. Пуск газа с использованием устройства " для присоединения без прекращения газоснабжения".	1.Сдача законченного строительства объекта газоснабжения комиссии с участием представителя газораспределительной организации; 2.Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 3.Согласование прекращения газоснабжения потребителей.	1.Оформление акта приёмки газораспределительной системы ; 2.Оформление на ввод объекта в эксплуатацию; 3.Согласование прекращения газоснабжения потребителей.	Не требуется	Не требуется

2	Сеть газораспределения ГРС Сосновского района	Сеть газораспределения ГРС Сосновского района	Газопроводы вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общественно-административным зданиям и жилым домам г. Челябинска	Присоединение в зависимости от возможностей технологий, может производиться как с прекращением подачи газа потребителям системы газораспределения и сбросом газа в атмосферу, так и без отключений и сброса газа. В том случае, если необходимо произвести прекращение подачи газа потребителям, посредством запорной арматуры на газопроводах, выполняются отключение участка, к которому производится присоединение. При применении устройства "для присоединения без прекращения газоснабжения", прекращение газоснабжения не требуется.	При прекращении газоснабжения: 1. Отключение участка газопровода, к которому планируется произвести подключение; 2. Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосферу; 3. Продувка воздухом или инертным газом; 4. Контроль загазованности в газопроводе; 5. Контрольная опрессовка присоединяемого объекта; 6. Присоединение; 7. Испытание на герметичность места присоединения; 8. Совместная опрессовка вновь присоединённого участка газопровода; 9. Пуск газа. Без прекращения газоснабжения: 1. Контрольная опрессовка присоединяемого объекта; 2. Присоединение; 3. Испытание на герметичность места присоединения; 4. Пуск газа с использованием устройства " для присоединения без прекращения газоснабжения".	1. Сдача законченного строительства объекта газоснабжения комиссии с участием представителя газораспределительной организации; 2. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 3. Согласование прекращения газоснабжения потребителей.	1. Оформление акта приёмки газораспределительной системы ; 2. Оформление на ввод объекта в эксплуатацию; 3. Согласование прекращения газоснабжения потребителей.	Не требуется	Не требуется
---	---	---	---	--	---	--	--	--------------	--------------

Заместитель генерального директора - главный инженер



В.А. Фомин

