

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**  
**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 176646**  
**ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ**  
**ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:**  
**СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ**

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

Лот 1	
<b>Заказчик:</b>	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Юридический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Почтовый адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева д. 8
Фактический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Адрес сайта в сети Интернет:	www.chelgaz.ru
Адрес электронной почты:	N.Antonova@chelgaz.ru
Телефон:	(351) 261-00-18
Факс:	(351) 729-35-42

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
3	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	<a href="https://www.gazneftetorg.ru/">https://www.gazneftetorg.ru/</a>
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Заземлитель анодный АЗМ-3ХК-СУГАЗ,глубинный	Штука	100	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>ГК-И, в коксовой обсыпке с проводом токоввода ВПП-6 длиной 2175м.  Заземлитель изготовлен на базе ферросилидового литого электрода из сплава ЧС 15 ГОСТ 7769 с добавкой до 5,0 % хрома. Заземлитель устанавливается в контейнер, с коксо-минеральным активатором или анодным ингибитором.  Скорость анодного растворения материала электрода заземлителя зависит от среды, в которой работает заземлитель и плотности тока и составляет от 0,1 до 0,3 кг/А год.  Номинальный рабочий ток заземлителя от 3 до 5А.  Заземлитель должен изготавливаться в климатическом исполнении «О» категории 5 ГОСТ 15150.  Заземлитель должен иметь сцепное устройство с пластмассовым элементом в торцах электрода для установки в скважины глубиной до 180 метров.  Диаметр сцепного устройства - в зоне контактного узла – 89 мм;  - в нижней части электрода – 76 мм.  наружный диаметр контейнера заземлителя для кокса – 140±5 мм.  Форма заземлителя: крестовидная – в виде креста с четырьмя равноудалёнными полусферными лепестками, соединёнными дугами вогнутыми к центру электрода, имеющая дополнительно установленные конструктивно зафиксированные неразстворимыми креплениями внутри впадин трёфы, при непосредственном контакте с электродом, электропроводящие круглой формы элемента с удельным электрическим сопротивлением менее 1,5•10<sup>-7</sup> Ом•м и увеличивающими площадь рабочей поверхности электрического контакта анода с грунтом на 35-40% . Заземлитель снабжен проводом токоввода, с медной жилой и двойной химически стойкой полимерной изоляцией, рассчитанным на номинальное напряжение 660В..  Провод токоввода имеет электрический контакт с ферросилидовым электродом. Место контакта - контактный узел, углубленный в тело электрода и</p>					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	<p>изолированный многослойным герметиком, с наличием пластмассовой изолирующей трубки.</p> <p>Контактный узел должен иметь изоляцию из многослойного герметика.  Электрическое сопротивление контактного узла - не более 0,05 Ом.  Заземлитель снабжен проводом токоввода марки ВПП-6, рассчитанным на номинальное напряжение 660 В.  Габаритные размеры заземлителя:  - длина (1580±20)мм;  - максимальный размер поперечного сечения – (140±5)мм.  Масса заземлителя с проводом токоввода –(48±2)кг.  Ресурс работы заземлителя - не менее 60 Ампер*лет  Срок службы заземлителя – не менее 15 лет.  Сцепное устройство СУГАЗ 1шт. на один заземлитель, верхний и нижний корпус с пластмассовыми элементами.  Монтажный палец со шплинтами 2 шт. на один заземлитель  Комплект поставки:  Заземлитель анодный ферросилидовый глубинный с коксовой засыпкой АЗМ- ЗХК- СУГАЗ (ГК-И) ø150 мм ;  Монтажный палец для стыковки заземлителей.  Комплект монтажных приспособлений 1 шт. на один заземлитель  Провод токоввода марки ВПП 6  Длина первого токоввода 15,0 м.-10 шт.  Длина второго токоввода 16,5 м.-10 шт.  Длина третьего токоввода 18,0 м.-10 шт.  Длина четвертого токоввода 19,5 м.-10 шт.  Длина пятого токоввода 21,0 м.-10 шт.  Длина шестого токоввода 22,5 м.-10 шт.  Длина седьмого токоввода 24,0 м.-10 шт.  Длина восьмого токоввода 25,5 м.-10 шт.  Длина девятого токоввода 27,0 м.-10 шт.  Длина десятого токоввода 28,5,0 м.-10 шт.  Технический паспорт и инструкция по монтажу на партию продукции – 1 комплект.  С коксовой засыпкой.  Свидетельство предприятия изготовителя. Копия дилерского соглашения с предприятием изготовителем АЗМ-ЗХК-СУГАЗ (ГК-И) ТУ/ГОСТ ТУ 3435-005-31535054-2014  Техническое описание и инструкция по монтажу с печатью ООО НПИФ «Сплав» г. Ростов-на-Дону. Подпись руководителя.  Паспорт с печатью ООО НПИФ «Сплав» г. Ростов-на-Дону Подпись руководителя.</p>					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 815 430,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 1 538 500,00 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу: <a href="https://www.gazneftetorg.ru/">https://www.gazneftetorg.ru/</a> . Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу: <a href="https://www.gazneftetorg.ru/">https://www.gazneftetorg.ru/</a> .
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система Газнефтеторг.ру <a href="https://www.gazneftetorg.ru/">https://www.gazneftetorg.ru/</a> .
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «16» ноября 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте электронной площадки. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «28» ноября 2018 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт электронной площадки	автоматическом режиме на сайте электронной площадки: «28» ноября 2018 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «05» декабря 2018 года 11.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «05» декабря 2018 года 12.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
16	Дата публикации Извещения	«16» ноября 2018